

Zapli Kaufland Hlohovec

Kaufland Hlohovec

MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Chladenie PRIO I. porucha	☒ Núdzové osvetlenie pripravené	☐ Rozhlasová ústredňa porucha
☐ Chladenie PRIO II. porucha	☐ Núdzové osvetlenie batériový chod	☐ Tech. miestnosť 3.10 porucha klimatizácie
☐ Strojovňa chladenia únik CO	☐ Vetranie porucha	☐ Mraziarne porucha ohrevu podlahy
☐ Odvetranie strojovne ručne	☐ Sprinkler hasenie	☐ VZT porucha
☐ Trafostanica porucha	☐ Sprinkler porucha	☐ Kotelňa porucha
☐ Rozvádzače elektro porucha	☐ Nádrž SHZ nízka hladina	
☐ Dieselagregát chod	☐ Mraziarne núdzové volanie	
☐ Dieselagregát porucha	☐ WC invalidov núdzové volanie	
☐ El. Zabezpečovací systém porucha	☐ Automat flaše porucha	
☐ Núdzové osvetlenie porucha	☐ Osvetlenie ručne zapnuté	

☐ Kúrenie zapnuté

☐ Previetranie VZT

☐ Dverné clony

☐ Režim nočná

[Prihlásenie/Odhlásenie užívateľa](#)

[Technologické obrazovky](#)

[Prehľad technologických obrazoviek](#)

[Diagnostika - popis grafických prvkov](#)

[Diagnostika Rozvádzačov MaR](#)

[Diagnostika Rozvádzačov Elektro](#)

[Diagnostika Časových programov](#)

[Časové programy](#)

[Alarmovanie](#)

[Prehliadač alarmov](#)

[Prehliadač udalostí](#)

[Prehliadač trendov](#)

[E-mail notifikácia](#)

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec

Last update: **2020/09/19 09:48**

