

Diagnostika Rozvádzačov MaR

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie povelov rozvádzačov MaR.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Rozvádzač DT1, DT2

DT1 ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepätová ochrana ☐ Výpadok napájania hl. prívod ☐ SB706 Tlačítko reset ☐ Sumárna porucha ☐ Súmrakový snímač A - Noc ☐ Súmrakový snímač B - Noc ☒ Porucha I/O	ELA ☐ Sumárna Porucha	CBS / UPS Osvetlenie ☐ Sumárna porucha ☐ Nízky stav batérii ☐ Chod na batérie ☒ Chod na sieť ☐ Odkódovanie	SHZ ☒ Hasenie ☒ Porucha ☒ Nízka hladina ☐ Čerpadlo chod
DT2 ☐ Ovládacie napájanie ☐ SB706 Tlačítko reset ☐ Sumárna porucha ☒ Porucha I/O	EPS ☒ Sumárna Porucha ☐ Požiarny poplach ☐ Klapky otvorené	Diesel ☒ Režim automat ☐ Chod ☐ Sumárna porucha ☐ Únik ropných látok ☐ Veko nádrže - Hladina nádrže: 61%	Chladenie ☐ PRIO I. ☐ PRIO II. ☐ Únik chladiva ☐ Núdzové vypnutie ☒ Dvere 1 TICO - Otvorené: 38.1min ☒ Dvere 2 TICO Pekákeň - Otvorené: 3.6min ☒ Dvere 3 MOPRO - Otvorené: 23.6min ☒ Dvere 4 SB Mäso - Otvorené: 21.4min ☒ Dvere 5 Mäso - Otvorené: 24min ☒ Dvere 6 Salámy - Otvorené: 1.3min ☒ Povel na rolety
	EZS ☒ Narušenie ☒ Technická porucha ☒ Odkódované ☒ PCO1 Rozv. výpadok napájania ☒ PCO2 SHZ porucha ☒ PCO3 SHZ chod ☒ PCO4 Diesel chod ☒ PCO5 Diesel porucha ☒ PCO6 Kúrenie porucha ☒ PCO7 Stop tlačítko chladenie ☒ PCO8 UPS Pokladne porucha ☒ PCO9 CBS UPS núdz. osv. porucha ☒ PCO10 Osv. ručne zapnuté ☒ PCO11 Núdz. volanie mraziak ☒ PCO12 tech. miestn. 3.10 prehriatie	Privolanie pomoci mraziaky ☐ Núdzové volanie Mraz. boxy	
	Aut. flaše ☒ Automat flaše	RM ATS ☐ Čerpadlo chod ☐ Porucha ☐ Min. hladina ☐ Max. hladina	WRG Modul ☐ Kúrenie ☐ Prevádzka ☐ Max. výkon ☐ Čerpadlo chod ☐ Čerpadlo porucha
	UPS Pokladne ☐ UPS Pokladne porucha ☐ UPS Pokladne nízky stav batérii	R ČSS ☐ Sum. porucha	R ZODT ☐ Chod ☐ Porucha
		RV1 ☒ Výtah 1. porucha	
		RV2 ☒ Výtah 2. porucha	WC Invalidi ☐ TL. Volanie WC invalidi