

Diagnostika Rozvádzačov MaR

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie povelov rozvádzačov MaR.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Rozvádzač DT1, DT2 a DTK

DT1 ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepäťová ochrana ☐ Tlačítko reset SB706.1 ☒ Sumárna porucha ☐ Súmrakový snímač A - Noc ☐ Súmrakový snímač B - Noc ☐ Porucha I/O	ELA ☐ Sumárna Porucha	CBS / UPS Osvetlenie ☐ Sumárna porucha ☐ Nízky stav batérii	SHZ ☐ Porucha ☐ Hasenie
DT2 ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepäťová ochrana ☐ Tlačítko reset SB706.1 ☒ Sumárna porucha	EPS ☐ Sumárna Porucha ☐ Požiarny poplach ☐ Požiarne klapy	Diesel ☒ Režim automat ☐ Chod ☐ Sumárna porucha ☐ Únik ropných látok ☐ Veko nádrže	Dymové ventilátory ☐ Porucha ☐ Chod
DTK ☐ Napájanie ☐ Ovládacie napájanie ☐ Tlačítko reset SB706 ☒ Sumárna porucha ☐ Porucha I/O	EZS ☒ Narušenie ☒ Odkódované ☒ Technická porucha ☒ PCO1 Rozv. výpadok napájania ☒ PCO2 SHZ porucha ☒ PCO3 SHZ chod ☒ PCO4 Diesel chod ☒ PCO5 Diesel porucha ☒ PCO6 Kúrenie porucha ☒ PCO7 Stop tlačítko chladenie ☒ PCO8 UPS Pokladne porucha ☒ PCO9 CBS UPS núdz. osv. porucha ☒ PCO10 Osv. ručne zapnuté ☒ PCO11 Núdz. volanie mraziak ☒ PCO12 tech. miestn. 3.10 prehriatie	Privolanie pomoci mraziaky ☐ Núdzové volanie Mraz. boxy	Chladenie ☐ PRIO I. ☐ PRIO II. ☐ Únik chladiva ☐ Núdzové vypnutie ☐ Dvere Box1 Mraziak - Otvorené: 0min ☐ Dvere Box2 Mraziak pekar - Otvorené: 2.1min ☐ Dvere Chladiaci box - Otvorené: 4.2min ☒ Povel na rolety
		Aut. flaše ☐ Automat flaše	WRG Modul ☒ Legionela ☒ Kúrenie ☒ Prevádzka ☐ Max. výkon ☒ Čerpadlo chod ☐ Čerpadlo porucha
		UPS Pokladne ☐ UPS Pokladne porucha ☐ UPS Pokladne nízky stav batérii	
		Technická miestnosť 3.10 Teplota: 21.4°C	
		WC Invalidi ☐ TL. Volanie WC invalidi	