

Zapli Kaufland Trnava 2930

Kaufland 2930 Trnava 4

MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Chladenie PRIO I. porucha	☒ MBT - pripravené	☐ Tech. miestnosť 3.10 - max. teplota
☐ Chladenie PRIO II. porucha	☒ CBS - porucha	☒ Vetranie - porucha
☐ Strojovňa chladenia - únik CO	☒ Kúrenie - porucha	☐ VZT1 - porucha
☐ Strojovňa Odvetranie ruč. zap.	☒ Sprinkler - hasenie	☐ Tepelné čerpadlo- porucha
☐ Hl. prívod nap. porucha	☒ Sprinkler - porucha	☐ WRG modul - porucha
☒ Rozvádzače elektro - porucha	☐ Rozhlas - porucha	
☐ Dieselagregát - chod	☐ Mraziarne - núdzové volanie	
☐ Dieselagregát - porucha	☐ WC invalidov - núdzové volanie	
☒ EZS - porucha	☒ Automat fľaše - porucha	
☐ UPS pokladne - porucha	☐ Osvetlenie ručne zapnuté	

☒ Kúrenie zapnuté

☐ Prevetrávanie VZT

☐ Režim nočná

[Prihlásenie/Odhlásenie užívateľa](#)

[Technologické obrazovky](#)

[Prehľad technologických obrazoviek](#)

[Diagnostika - popis grafických prvkov](#)

[Diagnostika Rozvádzačov MaR](#)

[Diagnostika Rozvádzačov Elektro](#)

[Diagnostika Časových programov](#)

[Časové programy](#)

[Alarmovanie](#)

[Prehliadač alarmov](#)

[Prehliadač udalostí](#)

[Prehliadač trendov](#)

[E-mail notifikácia](#)