

Diagnostika Rozvádzačov MaR

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie povelov rozvádzačov MaR.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Rozvádzač DT1, DT2 a DTK

DT1 ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepäťová ochrana ☐ Tlačítko reset SB706.1 ☒ Sumárna porucha ☐ Súmrakový snímač A - Noc ☐ Súmrakový snímač B - Noc ☐ Porucha I/O	ELA ☐ Sumárna Porucha EPS ☐ Sumárna Porucha ☐ Požiarny poplach ☐ Požiarne klapky EZS ☒ Narušenie ☒ Odkódované ☒ Technická porucha ☒ PCO1 Rozv. výpadok napájania ☒ PCO2 SHZ porucha ☒ PCO3 SHZ chod ☒ PCO4 Diesel chod ☒ PCO5 Diesel porucha ☒ PCO6 Kúrenie porucha ☒ PCO7 Stop tlačítko chladenie ☒ PCO8 UPS Pokladne porucha ☒ PCO9 CBS UPS núdz. osv. porucha ☒ PCO10 Osv. ručne zapnuté ☒ PCO11 Núdz. volanie mraziak ☒ PCO12 tech. miestn. 3.10 prehriatie	CBS / UPS Osvetlenie ☐ Sumárna porucha ☐ Nízky stav batérii Diesel ☒ Režim automat ☐ Chod ☐ Sumárna porucha ☐ Únik ropných látok ☐ Veko nádrže Privolanie pomoci mraziaky ☐ Núdzové volanie Mraz. boxy Aut. flaše ☐ Automat flaše UPS Pokladne ☐ UPS Pokladne porucha ☐ UPS Pokladne nízky stav batérii Technická miestnosť 3.10 Teplota: 21.4°C WC Invalidi ☐ TL. Volanie WC invalidi	SHZ ☐ Porucha ☐ Hasenie Dymové ventilátory ☐ Porucha ☐ Chod Chladenie ☐ PRIO I. ☐ PRIO II. ☐ Únik chladiva ☐ Núdzové vypnutie ☐ Dvere Box1 Mraziak ☐ Dvere Box2 Mraziak ☐ Dvere Chladiaci box ☐ Povel na rolety WRG Modul ☒ Legionela ☒ Kúrenie ☒ Prevádzka ☐ Max. výkon ☒ Čerpadlo chod ☐ Čerpadlo porucha
--	---	---	---

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_trnava3430:tt3430_mar

Last update: 2023/08/16 10:30

