

# Prehľad stavov OST

| OST                           | OST chod/stop | T prívod | Mer. TUV | Žiad. TUV | Mer. ÚK | Žiad. ÚK | Mer. ÚK1 | Žiad. ÚK1 | Mer. ÚK2 | Žiad. ÚK2 |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A2/301 Pribinove sady č.29    |               |          | 44°C     | 55°C      | 36°C    | 36°C     |          |           |          |           |
| A2/303 Jilemnického č.28      |               |          | 47°C     | 0°C       | 44°C    | 44°C     |          |           |          |           |
| A2/305 Pribinove sady č.32    |               |          | 55°C     | 55°C      | 37°C    | 37°C     |          |           |          |           |
| A2/307 Pribinove sady č.31    |               |          | 48°C     | 0°C       | 37°C    | 37°C     |          |           |          |           |
| A2/308 Pribinove sady č.35    |               |          | 53°C     | 0°C       | 44°C    | 44°C     |          |           |          |           |
| A2/309 Janka Kráľa 730/27     | ●             |          | 62°C     | 52°C      | 53°C    | 40°C     | 40°C     |           |          |           |
| A2/310 Janka Kráľa 730/23     | ●             |          | 62°C     | 55°C      | 55°C    | 40°C     | 40°C     |           |          |           |
| A2/311 Janka Kráľa 730/31     | ●             |          | 61°C     | 53°C      | 53°C    | 39°C     | 39°C     |           |          |           |
| B1/101 P. Jilemnického č.4    |               |          | 60°C     | 54°C      | 53°C    | 38°C     | 38°C     |           |          |           |
| B1/102 SNP č.3                |               |          | 60°C     | 48°C      | 48°C    | 37°C     | 38°C     |           |          |           |
| B1/103 P. Jilemnického č.5    |               |          | 61°C     | 54°C      | 54°C    | 38°C     | 38°C     |           |          |           |
| B1/104 SNP č.6                |               |          | 60°C     | 51°C      | 50°C    | 37°C     | 39°C     |           |          |           |
| ~B1/105 P. Jilemnického č.838 |               |          |          | 49°C      | 53°C    | 44°C     | 43°C     |           |          |           |
| B1/106 SNP č.7                |               |          | 62°C     | 53°C      | 53°C    | 41°C     | 37°C     | 37°C      | 37°C     | 40°C      |
| B1/108 SNP č.9                |               |          | 60°C     | 51°C      | 50°C    | 43°C     | 39°C     | 39°C      | 39°C     | 43°C      |
| ~B1/110 MŠ Jilemnického 12    |               |          |          | 51°C      | 50°C    | 29°C     | 30°C     |           |          |           |
| B1/112 SNP č.11               |               |          | 63°C     | 51°C      | 52°C    | 42°C     | 37°C     | 37°C      | 38°C     | 38°C      |
|                               |               |          |          |           |         |          |          |           |          |           |

Prvý stĺpec zobrazuje aktuálny stav odovzdávacej stanice tepla biela / červená ak je na OST Alarm. Ostatné stĺpce porovnávajú merané a žiadané hodnoty TUV a ÚK a keď sa rozchádzajú viac ako o 10 sú zobrazované žltou a o viac ako 15 červenou farbou. Dvojklikom na bunku v prvom stĺpci s názvom OST prejdete na technologickú obrazovku OST. Cez pravé tlačidlo myši, zobrazíte ovládacie menu:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Zapli Scad | Nastavenie rozmerov tabuľky     |
|            | ✓ Automatické triedenie tabuľky |
|            | ✓ Ukladať podľa poradia alarmov |
|            | ✓ Najnovší alarm ako prvý       |

- Nastavenie rozmerov tabuľky - umožňuje nastaviť veľkosť bunky v tabuľke a použitý font
- Automatické triedenie tabuľky - triediť tabuľku v poradí Alarm, Rozdiel meraná žiadaná, OK, výpadok spojenia
- Ukladať podľa poradia alarmov - Alarmové zobrazovať podľa poradia ako prichádzajú alarmy
- Najnovší alarm ako prvý - Najnovší alarm bude vždy ako prvý v tabuľke