

Podzemné podlažia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Popis technologických prvkov

Vzduchotechnika



Klapka

Stav	Popis
	Klapka otvorená
	Klapka zatvorená
	Porucha klapky (bliká)
	Strata spojenia s PLC

Požiarna klapka

Stav	Popis
	Klapka otvorená
	Klapka zatvorená
	Porucha klapky (bliká)
	Strata spojenia s PLC

Odsávací ventilátor

Stav	Popis
	Odsávací ventilátor chod
	Odsávací ventilátor stop
	Odsávací ventilátor porucha
	Strata spojenia s PLC

Teplota odsávaného vzduchu

Stav	Popis
	Teplota odsávaného vzduchu
	Strata spojenia s PLC

Prevetranie

Stav	Popis
	Prevetranie vypnuté, kliknutie spustí manuálne prevetranie (Musíte byť prihlásený do scada systému)

Stav	Popis
	Prevetranie zapnuté, kliknutie vypne manuálne prevetranie (Musíte byť prihlásený do scada systému)

Detekcia CO

Čidlo CO

Stav	Popis
	Normálna koncentrácia CO
	Zvýšená koncentrácia CO
	Vysoká koncentrácia CO
	Strata spojenia s PLC

Maják

Stav	Popis
	Maják vypnutý
	Maják zapnutý
	Strata spojenia s PLC

Húkačka

Stav	Popis
	Húkačka vypnutá
	Húkačka zapnutá
	Strata spojenia s PLC

Meranie teploty v priestore podlažia

Stav	Popis
	Teplota v priestore podlažia
	Strata spojenia s PLC

Požiarny ventilátor

Stav	Popis
	Odsávací ventilátor chod
	Odsávací ventilátor stop
	Odsávací ventilátor porucha
	Strata spojenia s PLC

Požiarna klapka

Stav	Popis
	Požiarna klapka zatvorená
	Požiarna klapka otvorená
	Porucha požiarnej klapky
	Strata spojenia s PLC

UPS

Stav	Popis
	UPS je ok
	Porucha UPS
	Strata spojenia s PLC

Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora

Stav	Popis
	Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora na únikovom schodisku poloha diaľkovo
	Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora na únikovom schodisku poloha lokálne zapnuté
	Strata spojenia s PLC

Rampa

Stav	Popis
	Rampa zatvorená
	Rampa otvorená

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc_mag_podlazia&rev=1499082671

