

Diagnostika Rozvádzačov MaR

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie povelov rozvádzačov MaR.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Rozvádzač DT1

DT1 DT2 DT3	DT1 ☐ Napájanie ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepäťová ochrana ☒ Sumárna porucha ☐ Porucha I/O	Chladienie ☐ PRIO I. ☐ PRIO II. ☐ Únik CO2 ☒ Dvere box1 - Doba otvorenia za den: 111m ☐ Dvere box2 - Doba otvorenia za den: 25m ☐ Dvere box3 - Doba otvorenia za den: 8,1m ☐ Dvere box4 - Doba otvorenia za den: 13,3m ☒ Povel na rolety ☐ Rezerva 1. - Teplota priestoru: 24,3°C	Diesel ☐ Sumárna porucha ☐ Chod ☒ Režim automat - Teplota priestoru: 23,4°C
		NN Rozvodňa ☒ RH Napájanie porucha ☐ RH Prepäťová ochrana por. - Teplota priestoru: 22,7°C	SHZ ☐ Sumárna porucha ☐ Chod čerpadla
		R6 SIB ☐ Sumárna porucha - Teplota priestoru: 20,3°C	Privolanie pomoci mraziak ☐ Mraz. boxy núdzové vol. por. ☐ Mraz. boxy núdzové volanie
		UPS SIB ☐ UPS núdzové osv. por. ☐ UPS núdzové osv. por. batérií	
		Dymové ventilátory ☐ Porucha ☐ Chod	

Rozvádzač DT2 a DT3

D T 1	DT3 ☐ Napájanie ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepäťová ochrana ☐ Sumárna porucha ☐ Porucha I/O	EZS ☐ Narušenie ☒ Odkódované ☐ Technická porucha ☒ ☒ PCO Klíma 3.10 por. ☒ ☒ PCO SHZ chod čerpadla ☒ ☒ PCO ELA porucha ☒ ☒ PCO Diesel chod ☒ ☒ PCO Diesel porucha ☒ ☒ PCO Odvetranie stoj.chl. ruč. ☒ ☒ PCO Osvetlenie ruč. zapnuté ☒ ☒ PCO TIKO núdzove volanie ☒ ☒ PCO RH napájanie porucha ☒ ☒ PCO Vykurovanie porucha	ELA ☐ Sumárna Porucha
	DT2 ☐ Napájanie ☐ Ovládacie napájanie ☐ Prepäťová ochrana ☐ Sumárna porucha ☐ Súmrakový snímač A - Noc ☐ Súmrakový snímač B - Noc		EPS ☐ Sumárna Porucha ☐ Požiarne poplach ☐ Požiarne klapky

UPS Pokladne ☐ UPS Pokladne porucha ☐ UPS Pokladne nízky stav batérií	Technická miestnosť 3.10 ☐ Termostat serverovňa 3.10
Automat fľaše ☐ Automat fľaše	WC Invalidi ☐ TL. Volanie WC invalidi

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:hlohovec_mar

