

Zapli Kaufland Tvrdošín

Kaufland Tvrdošín

MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☒ CHLADENIE - PORUCHA PRIO1 ☐ CHLADENIE - PORUCHA PRIO2 ☐ STROJOVNÁ CHLADENIA - ÚNIK CO ☐ STROJOVNÁ CHLADENIA - PORUCHA KKV ☐ ODVETRANIE STROJOVNE - RUČNE ☐ TRAFOSTANICA - PORUCHA ☐ ROZVÁDZAČE ELEKTRO - PORUCHA ☐ DIESELAGREGÁT - CHOD ☐ DIESELAGREGÁT - PORUCHA ☒ EL. ZABEZP. SYSTÉM - PORUCHA	☒ NÚDZOVÉ OSVETLENIE - PRIPRAVENÝ ☐ NÚDZOVÉ OSVETLENIE - PORUCHA ☐ NÚDZOVÉ OSVETLENIE - BAT. CHOD ☐ VZT - PORUCHA ☐ SPRINKLER - HASENIE ☒ SPRINKLER - PORUCHA ☐ NÁDRŽ SHZ - MIN HLADINA ☐ MRAZIARNE - NÚDZOVÉ VOLANIE ☐ WC INVALIDOV - NÚDZOVÉ VOLANIE ☐ AUTOMAT FLAŠE - PORUCHA	☐ OSVETLENIE RUČNE ZAPNUTÉ ☒ ROZHLAS. ÚSTREDŇA - PORUCHA ☐ KLIM. TECH. MIEST. 3.10 - PORUCHA ☐ ROZV.R1-VÝPADOK ISTIČOV ☐ ČERPACIA STANICA - PORUCHA ☐ VETRANIE - PORUCHA ☐ TRAFOSTANICA - VYSOKÁ TEPLOTA ☐ ROZV. RH - PORUCHA NAPÁJANIA ☐ UPS POKLADNE - PORUCHA
---	---	---

☐ Kúrenie zapnuté

☐ Prevetrávanie VZT

☐ Dverné clony

☐ Režim nočná

Prihlásenie/Odhlásenie užívateľa

Technologické obrazovky

Prehľad technologických obrazoviek

Diagnostika - popis grafických prvkov

Diagnostika Rozvádzačov MaR

Diagnostika Rozvádzačov Elektro

Diagnostika Časových programov

Časové programy

Alarmovanie

Prehliadač alarmov

Prehliadač udalostí

Prehliadač trendov

E-mail notifikácia

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_tvrdosin

