

# Zapli VZT bl.54 SO5419

Sumárna porucha

## VZT bl.54 SO5419

Indikačný panel poruchovej signalizácie

- ☐ Zaplavenie strojovne
- ☐ TS01 vysoká teplota sekundár výmenníka
- ☐ Čerpadlo C1 porucha
- ☐ Čerpadlo C2 porucha
- ☐ Čerpadlo C3 porucha
- ☐ Ventilátor M3.2A porucha
- ☐ Ventilátor M3.2B porucha
- ☐ VZT A porucha ohrevého registra
- ☐ VZT B porucha ohrevého registra
- ☐ Zanesenie filtra prívod VZT A
- ☐ Zanesenie filtra prívod VZT B
- ☐ Porucha teploty ÚK

- ☐ Zanesenie filtra prívod čerstvý vzduch
- ☐ Výskyt plynu sanie VZT čerstvý vzduch
- ☐ Porucha teploty VZT A
- ☐ Porucha teploty VZT B
- ☐ Porucha dodávky tepla na primäre
- ☐ Sumárna porucha VZT A
- ☐ Sumárna porucha VZT B
- ☐ Nízky tlak pary
- ☐ Nízky tlak vody v systéme
- ☐ Porucha ventilu YV1
- ☐ Porucha ventilu YV2
- ☐ Porucha ventilu YV6

- ☐ Porucha merania teploty T01
- ☐ Porucha merania teploty T02
- ☐ Porucha merania teploty T03
- ☐ Porucha merania teploty T04
- ☐ Porucha merania teploty T05
- ☐ Porucha merania teploty T06
- ☐ Porucha merania teploty T07
- ☐ Porucha merania teploty T08
- ☐ Porucha merania teploty T09
- ☐ Porucha merania teploty T10
- ☐ Porucha merania teploty T11
- ☐ Porucha merania teploty T12
- ☐ Porucha merania teploty T13
- ☐ Porucha merania teploty T14
- ☐ Porucha merania teploty T15
- ☐ Porucha merania teploty T16

☒ Kúrenie zapnuté

☐ Prevetrávanie VZT

☐ Útím ÚK

[Prihlásenie/Odhlásenie užívateľa](#)  
[Technologické obrazovky](#)  
[Prehľad technologických obrazoviek](#)  
[Časové programy](#)  
[Alarmovanie](#)  
[Prehliadač alarmov](#)  
[Prehliadač udalostí](#)  
[Prehliadač trendov](#)

Permanentný odkaz:

[https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:vzt\\_slovnaft](https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:vzt_slovnaft)

